

令和7年度

(16) 親水公園(地島配水池)

採水月日	6/10			平均
採水時刻	10:30			
水温	°C	22.1		22.1
一般細菌	個/ml	0		0
大腸菌	—	不検出		不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.001		<0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004
シアノ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.31		1.31
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07		0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.020		0.020
四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.001		<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001
ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001
塩素酸	mg/L	<0.05		<0.05
クロロ酢酸	mg/L	<0.002		<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.001		<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.002		<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002		0.002
臭素酸	mg/L	0.001		0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.005		0.005
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.002		<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001
ブロモホルム	mg/L	0.003		0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.005		<0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.009		0.009
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.004		<0.004
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01
銅及びその化合物	mg/L	0.028		0.028
ナトリウム及びその化合物	mg/L	42		42
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001
塩化物イオン	mg/L	60		60
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	125		125
蒸発残留物	mg/L	298		298
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02		<0.02

採水月日	6/10			平均
水質基準	ジエオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002	0.002
	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3
	pH値	—	7.2	7.2
	味	—	異常なし	
	臭気	—	異常なし	
	色度	度	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1
管理目標	ニッケル及びその化合物	mg/L		
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	<0.001	<0.001
	残留塩素	mg/L	0.6	0.6
	臭気強度(TON)	—	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指數)	—	-1.1	-1.1
	従属栄養細菌	個/ml	0	0
その他	アルカリ度	mg/L	52	52
	電気伝導率	μS/cm	404	404
	カルシウムイオン	mg/L	32	32
	紫外線吸光度(E260)	—	0.008	0.008
	硝酸態窒素	mg/L	1.31	1.31