

令和7年度

(13) 本木公民館(祥雲寺配水池)

採水日		単位	4/8	5/7	6/24	7/15	7/29	9/24							回数	最高	最低	平均
採水時刻		—	10:20	9:45	10:00	10:20	9:53	10:08										
水温		℃	15.0	16.7	20.1	22.3	22.0	22.0							6	22.3	15.0	19.7
水質基準	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							6	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							6	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.05			<0.05									2	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	mg/L	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.005			<0.005									2	<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.004			<0.004									2	<0.004	<0.004	<0.004
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.004			<0.004									2	<0.004	<0.004	<0.004
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01									2	<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物	mg/L	<0.001			0.002									2	0.002	<0.001	0.001
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	mg/L	14	13	13	14	13	13							6	14	13	13
	蒸発残留物	mg/L	120			124									2	124	120	122
	ジェオスミン	mg/L																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L																
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							6	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	—	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3							6	8.4	8.3	8.3
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6			
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							6	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							6	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L																
	抱水クロラール	mg/L																
	残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8							6	0.8	0.5	0.7
	遊離炭酸	mg/L																
	臭気強度(TON)	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1							6	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-0.1			-0.1									2	-0.1	-0.1	-0.1
	従属栄養細菌	個/ml	0			44									2	44	0	22
その他	アルカリ度	mg/L	49			49									2	49	49	49
	電気伝導率	μS/cm	171	170	174	173	172	171							6	174	170	172
	カルシウムイオン	mg/L	23			23									2	23	23	23
	紫外線吸光度(E260)	—	0.006	0.005	0.008	0.007	0.007	0.006							6	0.008	0.005	0.007