

令和7年度

(13) 本木公民館(祥雲寺配水池)

採水月日		5/13	8/19			平均
採水時刻		10:25	10:40			
水温		°C	17.2	22.8		20.0
水質基準	一般細菌	個/ml	0	0		0
	大腸菌	—	不検出	不検出		不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003		<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005		<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.001		0.002
	六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004		<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.17	2.17		2.17
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.05		0.06
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.009	0.010		0.010
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002		<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.001	<0.005		<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.05	<0.06		<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002		<0.002
	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002		<0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	臭素酸	mg/L	<0.001	0.001		<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002		<0.002
	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.005	<0.005		<0.005
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.004	<0.004		<0.004
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.004	<0.004		<0.004
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01		<0.01
	銅及びその化合物	mg/L	0.001	0.002		0.002
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	10		10
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	塩化物イオン	mg/L	13	13		13
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70	70		70
	蒸発残留物	mg/L	116	110		113
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02		<0.02

採水月日		5/13	8/19			平均
水質基準	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001		<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001		<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002	0.002		0.002
	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005		<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3		<0.3
	pH値	—	8.3	8.3		8.3
	味	—	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし		
	色度	度	<0.5	<0.5		<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1		<0.1
管理目標	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	抱水クロラール	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001
	残留塩素	mg/L	0.6	0.5		0.6
	臭気強度(TON)	—	<1	<1		<1
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-0.2	-0.1		-0.2
	従属栄養細菌	個/ml	5	13		9
その他	アルカリ度	mg/L	48	50		49
	電気伝導率	μ S/cm	170	174		172
	カルシウムイオン	mg/L	23	23		23
	紫外線吸光度(E260)	—	0.007	0.005		0.006
	硝酸態窒素	mg/L	2.15	2.17		2.16

5/13の非イオン界面活性剤: 5/27採水、ホルムアルデヒド: 6/10採水